



СОГЛАСОВАНО  
Председатель ТРОД «ДИВО»  
Л.И. Самохвалова  
«22» мая 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГАУК «ДНТ «Авангард»»  
В. В. Волочинков  
«22» мая 2020 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ОГАУК «ДНТ «Авангард»»;
- 1.2. Адрес объекта 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2263 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16608 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 – 2021гг., капитального нет;

**сведения об организации, расположенной на объекте;**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование); Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард» (ОГАУК ДНТ «Авангард»»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по культуре Томской области;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 634069 г. Томск, пр. Ленина, д. 111;

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое);

2.2. Виды оказываемых услуг: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, предоставление консультативных и методических услуг, организация деятельности клубных формирований;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно);

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории);

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; нет;

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 620 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет);

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутный автобус: № 2/141, 510, 13, 14, 20, 25, 26, 38, 52 до остановки «Авангард»; Троллейбус № 3, далее пешком;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, Троллейбус № 3;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2-4 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая; тактильная; визуальная; нет);

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть; нет (описать от остановки до объекта: неровности покрытия, высокий бордюр, отсутствие съездов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды.</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, Г) ДУ (О, С, У);

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий ремонт - 2020 – 2023 г., капитальный ремонт - нет;

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К, Г) ДУ (О, С, У);

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://dntavangard.ru/>;  
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» мая 2020 г.;

2. Акта обследования объекта: от «15» мая 2020 г.;

3. Решения Комиссии сформирован по форме

формированной от «22» мая 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГАУК «ДНТ «Авангард»»  
В. В. Волочинков  
«22» мая 2020 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_

**г.Томск**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской Федерации

«15» мая 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГАУК «ДНТ «Авангард»»;  
1.2. Адрес объекта: 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2263 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16608 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта нет;  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 – 2023 гг., капитального нет;  
**сведения об организации, расположенной на объекте;**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард»» (ОГАУК «ДНТ «Авангард»»;  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по культуре Томской области;  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634069 г. Томск, пр. Ленина, д. 111;

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое);

2.2. Виды оказываемых услуг организация и проведение культурно-массовых мероприятий, предоставление консультативных и методических услуг, организация деятельности клубных формирований;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому, дистанционно);

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории);

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; нет;

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 620 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет);

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутный автобус: № 2, 510, 13, 14, 20, 25, 26, 38, 52 до остановки «Авангард»; Троллейбус № 3, далее пешком;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да, Троллейбус № 3;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2-4 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет);

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от остановки до объекта: неровности покрытия, высокий бордюр, отсутствие съездов);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет;

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 59.13330.2016 (СНиП 35-01-2001)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт


\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

Волочинков Виталий Валерьевич, \_\_\_\_\_, тел: 8-(3822)-64-44-79

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГАУК «ДНТ «Авангард»»  
В. В. Волочинков  
«15» мая 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_**

**г.Томск**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской Федерации

«15» мая 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГАУК «ДНТ «Авангард»»;
- 1.2. Адрес объекта: 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2263 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16608 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта нет;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 – 2023 гг., капитального нет;
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард» (ОГАУК ДНТ «Авангард»»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634063 г. Томск, ул. Бела Куна, д. 20;

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, предоставление консультативных и методических услуг, организация деятельности клубных формирований;

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Маршрутный автобус: № 2, 510, 13, 14, 20, 25, 26, 38, 52 до остановки «Авангард»; Троллейбус № 3, далее пешком;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да, Троллейбус № 3;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да, Троллейбус № 3;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2-4 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от остановки до объекта: неровности покрытия, высокий бордюр, отсутствие съездов);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет;

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1-3	7-15
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)	4-8	16-34
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ	9-12	35-129
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДУ	13-15	36-37, 39, 62, 130-

	объекта)			159
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	16-17	36-37, 160-169
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	170-171
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1-6

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ текущий ремонт 2020 – 2023 г., капитальный ремонт - нет;

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В;

### 4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И (К, Г) ДУ (О, С, У);

## 5. Особые отметки



### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 171 фото

Члены рабочей группы:

<u>Нач. мех. ест-н. Гильцов Ю. Г.</u> (Должность, Ф.И.О.)	<u></u> (Подпись)
<u>Зам. директора по эк. расч. Ковалева В. А.</u> (Должность, Ф.И.О.)	<u></u> (Подпись)
<u>зав. ОКДР Шевченко В. А.</u> (Должность, Ф.И.О.)	<u></u> (Подпись)

Члены общественных объединений инвалидов

Председатель ТРОД «ДИВО»

Самохвалова Людмила Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	7	Отсутствуют информационные знаки	К, О, С, Г, У	Оборудовать в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	7-15	Отсутствуют навигационные элементы	К, О, С, Г, У	Оборудовать в соответствии с п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	3	14	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход на территорию	ДЧ-В	1-3	7-15	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	19-20, 27	Отсутствуют тактильные знаки, высота ступеней больше нормы (14-17 см.)	О, С	Оборудовать вход в соответствии с п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть	5	16-18	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	6	21, 29	Отсутствуют информационное табло	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	7	21-23, 28, 30-32	-	-	-	-
2.5	Тамбур	Есть	8	23-26, 31-34	Отсутствуют предупреждающие тактильные знаки	К, О, С	Оборудовать тамбур в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)	4-8	16-34	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	9	35- 51, 62-74, 77-80, 87-98, 103-117	Отсутствуют информационные пиктограммы и тактильные предупреждающие знаки	С, У	Оборудовать в соответствии с п. 6.2.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	10	75-76, 81-86, 99-102	Отсутствуют информационные, и тактильные знаки, установлены ненормативные поручни и только с одной стороны	О, С, У	Оборудовать в соответствии с п. 6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	Есть	11	50, 103, 116	Отсутствуют информационные и тактильные знаки	С, У	Оборудовать двери в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	12	52-61, 118-129	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, уклон пандуса на запасном выходе больше нормы (>9), пороги выше 14 мм.	К, О, С, У	Оборудовать пути эвакуации в соответствии с п. 6.1, 6.2.23 – 6.2.29 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	9-12	35-129	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»

г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	13	151-159	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, установлены высокие пороги	С, У	Оборудовать зону обслуживания в соответствии с п. 6.2.3 - 6.2.4, 8.1 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	14	130-150,	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, отсутствует разметка посадочных мест для колясочников	К, О, С, Г, У	Оборудовать зону обслуживания в соответствии с п. 6.2.3 – 6.2.4, 8.5.2 – 8.5.3 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	15	36-37, 39, 62	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, установлены высокие прилавки (>90 см)	К, О, С, У	Оборудовать зону обслуживания в соответствии с п. 6, 8.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	13-15	36-37, 39, 62, 130-159	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»  
г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20  
Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	16	160-169	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, дверной проем уже нормы (78 см.)	К, С, У	Оборудовать туалет в соответствии с п. 6.3.3 -6.3.6 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	17	36-37	Отсутствуют информационные и тактильные знаки, установлены высокие прилавки (>80 см)	К, О, С, У	Оборудовать гардероб в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	16-17	36-37, 160-169	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Областное государственное автономное учреждение культуры Дворец народного творчества «Авангард»  
г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	170-171	Отсутствуют мнемосхемы и указатели	К, О, С, Г, У	Оборудовать систему информации в соответствии с п. 6.4, 6.5 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	170-171	Отсутствует FM система,	К, О, С, Г, У	Оборудовать систему информации в соответствии с п. 6.4, 6.5 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	170-171	Отсутствуют тактильные мнемосхемы и указатели	С	Оборудовать систему информации в соответствии с п. 6.4, 6.5 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	170-171	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



СОГЛАСОВАНО  
Председатель ТРОД «ДИВО»  
Л.И. Самохвалова  
«*Л.И.*» мая 2020 г.

**Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард»»  
г. Томска, ул. Бела Куна, д. 20**

№№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Период проведения работ, квартал, год	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид** работ				
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>					
	<b>Вход на территорию:</b> 1. Установка информационного табло	ТР	ДЧ-В	2020 - 2023	Заведующий	05.2023
	<b>Путь движения на территории:</b> 2. Установить навигацию	ТР	ДЧ-В	2020 - 2023		05.2023
<b>2</b>	<b>Входа (входов) в здание</b>					
	<b>Лестница (наружная):</b> 1. Установка тактильных плит 2. Оборудование лестницы согласно нормам	КР	ДЧ-В	2020 - 2023	Заведующий	05.2023
	<b>Входная площадка (перед дверью):</b> 3. Установить информационное табло рядом со входом	КР	ДЧ-В	2020 - 2023		05.2023
	<b>Тамбур:</b> 4. Установить тактильные предупреждающие плиты	ТР	ДЧ-В	2020 - 2023		05.2023
<b>3</b>	<b>Путь (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>					



	4. Установить прилавки в соответствии с нормами					
<b>6</b>	<b>Системы информации на объекте</b>					
	<b>Визуальные средства:</b> 1. Установить информационные знаки наименования кабинетов со стороны дверной ручки на высоте не более 1,5м 2. Установить информационные пиктограммы и навигацию  <b>Акустические средства:</b> 3. Установка акустических средств  <b>Тактильные средства:</b> 4. Установка тактильных мнемосхем, плит и знаков	ТР	ДЧ-В	2019 - 2023	Заведующий	05.2023
		ТР	ДЧ-В	2019 - 2023		05.2023
		ТР	ДЧ-В	2019 - 2023		05.2023


**Примечание:**

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы: **ТР** – текущий ремонт  
**Стр** - строительство  
**КР** – капитальный ремонт  
**Рек** – реконструкция  
**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Директор ОГАУК «ДНТ «Авангард»»

 /В.В. Волочинков/